



**Acque SpA**

*Sede Legale*

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

*Sede Amministrativa*

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

www.acque.net



01104

## SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Microbiologia - via del Castelluccio, 56/A - Empoli

**Rapporto di prova n. 18698/25-1**

**del 09/10/2025**

**Cliente:**

**Acque S.p.A.  
Via Bellatalla, 1  
Pisa**

**Matrice** **Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**

**Prelevato da** **Laboratorio - Lapenna Roberto**

\* Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2  
rev.12 del 29/05/2023

**In data** **6/10/2025 11:34**

**Comune** **Pieve a Nievole**

**Punto di prelievo** **Acqua Buona - Punto d'uso**

**Dettaglio punto** **Codice: 3906 - Scuola dell'Infanzia Falcone e Borsellino -  
fontana lavaggio verdure cucina - Via Carducci, 26**

**Ricevuto il** **06/10/2025**

**Data inizio prova** **06/10/2025**

**Data fine prova** **09/10/2025**

**Note Cliente** ✕

**Note Laboratorio**

| Parametro                            | Metodo                 | U.M.         | Risultato | Incertezza estesa | Limiti |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
| Conta di microrganismi vitali a 22°C | UNI EN ISO 6222:2001   | UFC/mL       | n.r.      |                   | -      |
| Conta di microrganismi vitali a 36°C | UNI EN ISO 6222:2001   | UFC/mL       | n.r.      |                   | -      |
| Conta di batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN/100mL    | 0         | 0 - 4             | 0      |
| Conta di Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN/100mL    | 0         | 0 - 4             | 0      |
| Conta di Enterococchi                | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Numero/100mL | 0         |                   | 0      |

\* Prova non accreditata da ACCREDIA - Campionamento non accreditato da ACCREDIA

| Prova modificata con l'ultima revisione

# Parametro analizzato oltre i tempi previsti dal metodo di riferimento. Il laboratorio declina ogni responsabilità.

Δ Valore non conforme rispetto ai limiti indicati.

✕ Le informazioni eventualmente presenti sono fornite dal Cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2

Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.18/23

La regola decisionale adottata dal Laboratorio per l'emissione di giudizio di conformità è quella di accettazione semplice (vedi ILAC-G8:09/2019 appendice B).

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2018.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il Laboratorio con "presenti" indica microrganismi compresi tra 1 e 2 nel volume analizzato.

Il risultato si intende "stimato" quando il numero di colonie è compreso tra 3 e 9 nel volume analizzato.

Per la determinazione di Legionella, Stafilococchi patogeni, Colifagi somatici e per le prove eseguite con la tecnica MPN (Most Probable Number) è riportato l'intervallo di confidenza con un livello di probabilità del 95% e k=2.



**Acque SpA**

*Sede Legale*

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)

*Sede Amministrativa*

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

www.acque.net



01104

## SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Microbiologia - via del Castelluccio, 56/A - Empoli

**Rapporto di prova n. 18698/25-1**

**del 09/10/2025**

**Cliente:**

**Acque S.p.A.  
Via Bellatalla, 1  
Pisa**

Matrice

**Acqua destinata al consumo umano Origine sotterranea**

Prelevato da

**Laboratorio - Lapenna Roberto**

\* Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2  
rev.12 del 29/05/2023

In data

**6/10/2025 11:34**

Comune

**Pieve a Nievole**

Punto di prelievo

**Acqua Buona - Punto d'uso**

Dettaglio punto

**Codice: 3906 - Scuola dell'Infanzia Falcone e Borsellino -  
fontana lavaggio verdure cucina - Via Carducci, 26**

Ricevuto il

**06/10/2025**

Data inizio prova

**06/10/2025**

Data fine prova

**09/10/2025**

Note Cliente ✕

Note Laboratorio

Il Responsabile

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----